



Unidad de Licitaciones

Rivera, 05 de marzo de 2018

**COMUNICADO N°1 LICITACION ABREVIADA 4/18: “
CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE
RIVERA**

Ante las consultas que se describen, se comunica respuesta:

1) No queda claro a que refiere el rubro EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA y su correspondiente metraje.

Es el movimiento de suelo necesario para alcanzar el nivel de subrasante.

2) No queda claro a que refiere el rubro DRENAJES y su metraje correspondiente.

El drenaje subterráneo es construido con geotêxtil, Piedra partida y caño de PVC 110, a una profundidad de un metro. El rubro define 100 metros lineales.

3) Se debe realizar sustitución de subrasante en alguna zona. En planos no se indica.

No.-

4) Existe algún tipo de pavimento que se deba demoler. En planos no se indica.

Si, demoliciones de calles en pavimentos asfálticos, incluido en el rubro excavación no clasificada.

5) En pliego existen contradicciones en cuanto al suministro de hierros para el pavimento de hormigón (Barras de unión, pasadores, etc). Se solicita aclarar con precisión cuales son los materiales que efectivamente suministrará la IDR.

La Intendencia suministra únicamente los materiales para la ejecución del hormigón, tosca y cemento para la ejecución de la tosca comentada.-


Por Unidad de Licitaciones
Dra. Marisa Fernández