



Unidad de Licitaciones

COMUNICADO N°3

Licitación Abreviada 32/19

Objeto: "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN TRABAJOS A SER REALIZADOS EN REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PROYECTO 102 EN LAS CALLES ARTIGAS Y BERNARDINO FREITAS DE LA CIUDAD DE RIVERA"

Expediente 2019-7413

Fecha 09/09/2019

Ante consultas recibidas se elaboran las siguientes respuestas:

PREGUNTA 1: ¿Las luminarias deben ser con driver on/off o con driver dimmerizable y socket nema 7?

RESPUESTA 1: Ambas posibilidades son válidas

PREGUNTA 2: ¿La temperatura de 3000K es excluyente?

RESPUESTA 2: Si, la luminaria debe tener la temperatura de calor de 3.000° k

UNIDAD DE LICITACIONES
