



COMUNICADO N°1

REF: Licitación Abreviada 33/19

Expediente 2019-7414 OBJETO:

“ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN TRABAJOS A SER REALIZADOS EN REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTO 116 EN LA CALLE MAXIMILIANO LUZ ENTRE RONDEAU Y CEIBAL EN LA CIUDAD DE RIVERA”

Fecha 27/08/2019

Ante consulta recibida se elabora la siguiente respuesta:

PREGUNTA: En relación al ítem 23 COLUMNAS HORMIGÓN CUADRADAS DE 7,5 m

¿Hay un requerimiento de la carga de punta que deben soportar?

RESPUESTA: Las columnas son de 7,5 metros con 150 k en punta

UNIDAD DE LICITACIONES
