
COMUNICADO N°2 - SE EVACUAN CONSULTAS

FECHA: 03/12/2019

Licitación Abreviada 42/19 - *Expediente 2019-4021*

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA PLAZA LA VIRGENCITA EN MINAS DE CORRALES"

Ante consultas recibidas se formulan respuestas:

Pregunta 1º: los materiales a ser suministrados por la IDR que deben retirarse División Cantera, se entienden puestos sobre camión? Entendemos que los materiales a Granel como arena y piedra/pedregullo serán cargados con pala o similar directamente sobre camión, pero lo que son bolsas de Portland y hierro para armaduras, la IDR los carga o debe considerarse mano de obra para esas tareas?

Respuesta: Debe considerarse mano de obra y debe coordinarse previamente

Pregunta 2º- los bloques de hormigón para muros, según detalles se solicitan que sean vibrados. No se consiguen en plaza bloques vibrados y deben de traerse de Mdeo con el costo correspondiente. Se consulta si es necesario que sean vibrados o se aceptan bloques de hormigón de plaza no vibrados.

Respuesta: Se aceptan bloques de hormigón de plaza siempre que sean de buena calidad y aprobados por la DGO

Pregunta 3º- se solicita se defina de qué material serán los muros de la fosa séptica, ladrillo o bloque armado revocados o de hormigón?

Respuesta: Pueden ser de ladrillos o bloques revocados

Pregunta 4º- se solicita indicar en planos las dimensiones de la fosa séptica. Además de ser posible indicar ubicación de la misma luego del cruce de calle. **Respuesta: Se adjunta nuevamente planos con medidas. Se ubicará frente a los baños al otro lado de la calle en el espacio entre la calle auxiliar frente al Estadio y la calle.**

Pregunta 5º - reiteramos consulta enviada anteriormente respecto a si los inodoros deben entregarse con tapa. En tal caso, favor indicar material de las mismas. **Respuesta Si, se deberán entregar con tapas plásticas.**

Pregunta 6º- reiteramos consulta enviada anteriormente respecto a si debe incluirse la vegetación sobre sobre cubierta y en tal caso en qué consiste la misma. Respuesta: No, la vegetación no se incluye

Se agrega además plano de sanitaria.-

Unidad Licitaciones