



Unidad de Licitaciones

COMUNICADO Nº2 - SE EVACUAN CONSULTAS

FECHA: 09/12/2019

Licitación Pública 05/19 Expediente 2019-10110

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN CALLE RIERA EN CUIDAD DE RIVERA"

Ante consultas se formulan respuestas:

Pregunta 1) Visto y considerando que los materiales serán suministrados por la IDR, y no forman precios que afecten la licitación, la consulta es si podrán especificar la procedencia del material granular, así como del cemento, para saber los valores y la calidad del material para comprobar que sean aptos para alcanzar la resistencia de pavimento necesaria

Respuesta) La IDR cuenta con varias canteras en el entorno de la ciudad. La IDR suministrará el material arrancado y cargado y la empresa será responsable por su traslado a obra. Las canteras se encuentran a menos de 10Km de la obra.

Actualmente la IDR cuenta con un contrato que suministra cemento ANCAP

Pregunta 2) copio del pliego que pide:

"Rotura a la compresión: resistencia fck de 275 kg/cm²"

La consulta es si esa resistencia es requerida a los 7 días o a los 28 días.

Respuesta) 28 días

**UNIDAD DE LICITACIONES
Dra. Marisa E. Fernandez**
