

Comunicado nº2

Licitación Abreviada 16/2020
Expediente 2020-2674

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN LA CIUDAD DE RIVERA

ANTE CONSULTAS REALIZADAS SE RESPONDEN Y SE CAMBIAN LAS FECHAS FIJADAS PARA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS DEL PRESENTE LLAMADO.

- 1-** C: donde son los trabajos a efectuar. Los mismos son en forma continua o por órdenes de trabajo. R: **Los Trabajos a realizar se encuentran dentro de la planta urbana de la ciudad, y se emitirá una Orden de Trabajo por cada obra a realizar.**
- 2-** C. Agradecemos adjuntar las profundidades a las cuales se deben instalar los caños. Las mismas pueden ser discriminadas en el rubrado? A su vez confirmar si las mismas son por eje de calzada o sobre cordón. R: **Dado que los trabajos a realizar serán definidos según demanda y necesidad, no se especifican profundidades, las cuales se estudiarán en cada caso por el Director de Obra y según expresado en el punto 7.4- EXCAVACIONES, "Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto, según precio unitario establecido en el siguiente rubro: Excavación no clasificada a deposito" "Las profundidades a excavar dependerán del proyecto o las determinaciones del Director de Obra, debiendo cumplir con las tapadas mínimas que garanticen la protección del caño."**
- 3-** C: Es saneamiento nuevo o reparación del existente?. De tener que conectar con el existente solicitamos amablemente se indiquen las cotas y materiales de la instalación existente. Como también la zona. De ser parte del alcance de la oferta la conexión al sistema existente, agradecemos agregar el rubro. R: **No es saneamiento ,....son obras Pluviales**
- 4-** C: confirmar que la reposición de pavimentos es por cuenta de la IDR. Caso contrario indicar la cantidad y que material debe ser el mismo. R: **La reposición del pavimento será responsabilidad de la IDR, no obstante, la contratista deberá llenar la excavación con material según especificado en pliego, debidamente compactada hasta el nivel del pavimento existente, permitiendo el tránsito de vehículos.**
- 5-** C: especificar el tipo de veredas que se debe reponer. R: **Las veredas a reponer deberán ser similares a las que se afecte con las excavaciones, pudiendo ser tipo 9 panes, hormigón peinado, hormigón lavado, etc.**

NUEVAS FECHAS DE PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS:

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta la hora 15:00 del día 24 de noviembre de 2020 en Unidad de Licitaciones calle Agraciada Nº 570 (PB) Rivera, en sobre cerrado, o vía fax al Tel. 46231900 interno 138.-**No se admitirán otras formas de presentación de las ofertas.**

APERTURA: El día 25 de noviembre de 2020 a partir de la hora 12:00 en Unidad Licitaciones