

**Comunicado N° 3**

**Licitación Abreviada 16/20**  
**Expediente 2020-2674**

**OBJETO: CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN LA CIUDAD DE RIVERA**

**ANTE CONSULTAS REALIZADAS SE ELABORAN RESPUESTAS:**

- 1)** El pliego anterior permitía el uso de tuberías PEAD corrugado para la realización de pluviales, mejorando los tiempos de colocación, costos y mejorando por sobre todo el desempeño hidráulico, por lo cual consulto si está abierta la opción de proponer la utilización de este tipo de tuberías?

*R: NO, debe ser cotizado con caños de hormigón con acople tipo francés.*

- 2)** En cuanto al último ítem de drenajes, no veo especificado tipo de material, se puede utilizar PEAD corrugado para drenaje (con perforaciones)?

*R: Si se puede usar PEAD perforado, y los materiales del drenaje están detallados en el pliego*

UNIDAD LICITACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA