

COMUNICADO N°1

**INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones**

Licitación Abreviada 18/2020
Expediente 2020-1437

Ante la siguiente consulta, se realiza respuesta:

-Si los Brazos para luminarias se confeccionan a partir de una barra de Caño de hierro pulido, se procesa y por último se galvanizado con zinc caliente, o se puede utilizar directamente Caño galvanizado para confeccionar los situados brazos

RESPUESTA:

Los brazos deben ser galvanizados en caliente después de finalizados.