

COMUNICADO Nº 2

Respuestas a consulta

Licitación Pública 01/20 – Expediente 2020-7648

**REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PLUVIAL DE LA CUENTA SAN MARTIN Y
ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS CENTRALES DE AV. PRESIDENTE VIERA**

- 1) Consultamos si se aceptan tuberías de PEAD de acuerdo a la Norma que adjuntamos.

RESPUESTA: En respuesta a la consulta realizada, teniendo en cuenta que debido a las interferencias con el saneamiento se tienen tapadas del orden de los 40cm en muchos de los tramos, se entiende que el proyecto no admite tuberías con diámetros exteriores mayores a los propuestos.

Con las tuberías de PEAD de Futura System, para lograr tener una sección de drenaje mayor o igual que la proyectada se precisa diámetros mayores, por tanto, no es viable cotizar dichas tuberías.

**INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones**