

**INTENDENCIA DE RIVERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA  
Unidad de Licitaciones**

**Licitación Abreviada 14/22  
Expediente 2022-595**

**OBJETO: LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  
BOXES EN EL AUTODROMO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE RIVERA**

**COMUNICADO Nº 3**

**CONSULTAS Y RESPUESTAS**

*P1. Para el muro de contención de bloques, no se detalla la sección de la fundación, favor indicar (sí se detalla la armadura). R: Se hará una viga de fundación de 30x35cm, continuación de la V2 del bloque 3*

*P.2 Para la platea de piso no se indica armadura, ¿esto es así, el piso no lleva armadura?, caso contrario favor indicar. R.No lleva armadura, es con pasadores como indica en la memoria*

*P.3 Para las luminarias, se indica estructura soporte, suponemos que la misma corresponde a la otra licitación de la estructura metálica de pasarela y cubierta superior, favor confirmar. R.Las luminarias deberán ser colocadas con su correspondiente soporte*

*P.4 Los tableros a colocar en las casetas de hormigón tipo 1 y 2, ¿pueden ser cotizados en el tipo industrial en PVC?. En caso contrario indicar materiales y demás características. R.Tipo industrial metálicos*

*P.5¿Cómo serían los enlaces entre la línea general subterránea y la subida a cada tablero? ¿Se puede utilizar morceto? R:Si se puede. Frente a cada caseta habrá una cámara*

*P.6 En las casetas de hormigón de entre piso, ¿se debe suministrar las mismas cantidades de puestas de eléctrica y de sanitaria por cada una? R:Las puestas de eléctrica sí, sanitaria no*