

**COMUNICADO N°3**  
**Licitación Pública 03/22**  
***Expediente 2022-5173***

OBJETO: REFORMA DEL TEATRO MUNICIPAL DE RIVERA

Ante consultas se formulan respuestas:

1- Escenario, cortinaje.

Necesitamos saber que gramaje de tela solicitan, tipo de fruncido y porcentaje del mismo y sistema de colocación.

Cuales son las que levantan vertical y si llevan motor o es sistema de cuerdas.

**Respuesta: Terciopelo - gramaje minimo 500g/m<sup>2</sup>**

**Panama - gramaje minimo 250g/m<sup>2</sup>**

**Todo el cortinaje debe tener las mismas características del actual, por lo tanto las dudas serán evacuadas en la visita.**

**Llevarán motor.**

2- El cielorraso de madera de la platea de qué tipo de madera será?

**Respuesta: El cielorraso es de paneles de madera compensada, las reparaciones se deben hacer con el mismo tipo de material.**

3- Necesitamos Detalle de panel de madera del hall

**Respuesta: El panel del hall puede ser fabricado en el local de acuerdo a planos o prefabricado. Se adjuntan imágenes de referencia**

4- Tipo de paneles acústicos a colocar, cantidades y ubicación

**Respuesta: Los paneles acústicos no hacen parte de esta licitación**

5- Figuras de chapa de acero inox. ¿en que espesor?

**Respuesta: De 1.2mm**

**Cortadas a laser y separadas de la pared 1cm**