

**COMUNICADO N°5**  
**Licitación Pública 03/22**  
**Expediente 2022-5173**

OBJETO: REFORMA DEL TEATRO MUNICIPAL DE RIVERA

Ante consultas se formulan respuestas:

1- Las cámaras de inspección sanitaria de 60x60 llevarán marco de acero inoxidable?

**Si, se les pone marco de acero inoxidable**

2- Las unidades exteriores de AA en qué tipo de base se apoyan? ¿Cuentan con el caño de cobre para la instalación o la empresa lo suministra?

**Si, se hará una base de 10cm de altura, de 8,5x1,0m.**

**Los caños de cobre los suministra la empresa**

3- Los tanque de agua para incendio que base llevan? ¿Son de salida lateral?

**No llevan base, se ubican de acuerdo a planos sobre las vigas existentes. En esa zona se hace una doble impermeabilización como indica la memoria.**

**Si, salida lateral, los suministra la empresa.**

4-Cuál es la cota de Cielorraso del hall exterior? o se mantiene a la misma altura?

**Se mantiene la misma altura**

5-Qué tipo de placa se colocará en el cielorraso de la platea?

**Por el momento se mantienen las placas de duraboard existentes, si hay algún cambio se avisará oportunamente**

6-Tienen planos de la instalación hidráulica de incendio? los caños irán por cielorraso o por pretil?  
Solamente la isométrica: lámina 27 DNB- TEATRO RIVERA\_03

**Los caños van por cielorraso**

7- Se debe pedir permiso para ocupación de vereda?

**No**

8- ¿Es posible disponer de planillas de las mamparas divisorias de baños?

a su vez saber cómo se aplicarán las figuras de acero inox sobre esas mamparas que entiendo son de vidrio

**Las figuras de acero inoxidable van sobre el panel de madera con tornillos, sobre las mamparas de vidrio va vinilo.**