

**COMUNICADO N° 4**  
**Unidad de Licitaciones**  
**Licitación Pública 06/23**  
*Expediente 2023-738*

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA ESCO PARA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE RIVERA Y EN LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO**

**ANTE CONSULTAS RECIBIDAS SE FORMULAN RESPUESTAS:**

Dado que el pliego de condiciones establece claramente que "las luminarias ofertadas deberán cumplir con los requerimientos técnicos exigidos según los escenarios descritos", se consulta lo siguiente:

C 1°) Con respecto a las respuestas recibidas en los comunicados 1,2 y 3, se entiende que para el escenario Tipo 2 existen 4 variantes (unilateral con calzada de 7.5 m y 9 m; y con cantero central con calzada de 7.5 m y 9 m), por lo que con una misma luminaria se deben satisfacer 4 requisitos diferentes. Se sospecha fuertemente que no exista luminaria capaz de satisfacer los requisitos solicitados en el Pliego y Comunicados. Para cumplir con dichos requisitos en todas sus variantes, consultamos si es posible superar el nivel de iluminación en las aceras en más de 15%, para así dar cumplimiento a los demás requisitos exigidos en todas sus variantes.

**Respuesta 1°) :Si, de acuerdo (favorecerá a los peatones).**

C.2°) En cuanto a la temperatura de color se consulta:

En el Pliego de condiciones se establece que para el Escenario Tipo 1, la temperatura de color debe ser menor/igual a 4.000K, mientras que en el Comunicado N° 1 se solicita mayor o igual a 4.000K. Sucede una situación análoga para el escenario Tipo 2, con 3.000K. Se solicita aclarar

**Respuesta 2°) En resumen, según el plan de alumbrado publico:**

- 1.El Escenario TIPO 1 debe ser luminarias con TCC = 4000K. (para calles barriales)**
- 2.El escenario del TIPO 2 debe de ser con TCC = 3000K (para las calles estructuradoras urbanas)**