

**COMUNICADO N° 5**  
**Licitación Pública Nacional N° 01/2024**  
**Exp. 2023-13304**  
**Préstamo BID N° 5763/OC-UR**

**ANTE CONSULTAS SE FORMULAN RESPUESTAS:**

1°) En los rubros N°18, 19, 21 y 23 se indican alcantarillas tipo Z de 4 bocas según lámina tipo N°251. Sin embargo, en dicha lámina es para alcantarillas tipo z de hasta 3 bocas. Favor aclarar.

**RESPUESTA:** Independiente de la cantidad de caños que tenga una alcantarilla, se utilizan las mismas dimensiones de armadura y espesores de muros que se encuentran detallados en la lámina N° 251 de la DNV. Dependiendo de la cantidad de bocas se modifica el ancho de la losa de zampeado y el largo del muro, manteniendo la distancia entre los caños.

2°) El rubro N°14 indica que debe prolongarse alcantarilla de hormigón armado de 700mm, sin embargo, no existe dicho diámetro en plaza, por lo que se consulta que solución se debe adoptar. Favor confirmar que el caño existente sea efectivamente de 700mm de diámetro.

**RESPUESTA:** Como esa dimensión de 700mm, no es algo que se encuentra en plaza, la IDR suministrará a la empresa contratada los caños de esa dimensión

UNIDAD LICITACIONES IDR  
Agraciada 570 - Planta Baja Edificio Comunal  
*Horario 8.15 a 15*  
*Mails: licitaciones@rivera.gub.uy*  
*unidadlicitacionesidr@gmail.com*