

COMUNICADO N° 9
Licitación Pública Nacional N° 01/2024
Exp. 2023-13304
Préstamo BID N° 5763/OC-UR

ANTE CONSULTAS SE FORMULAN RESPUESTAS:

Consulta N°1: En las especificaciones técnicas particulares se indica para el rubro 24: “En lo que refiere a las entradas particulares, las mismas se construirán con caños de ϕ 500mm, en una longitud de 5m, conforme a la entrada particular tipo B indicada en la lámina tipo n° 265 de la DNV”. Sin embargo, las entradas tipo B en dicha lámina tienen un ancho total de calzada 5,5ml, con 7,5ml de caño; mientras que las tipo A tienen un ancho de calzada de 3,5ml, con 5,5ml de caño. Favor aclarar cual debe considerarse a la hora de cotizar.

Respuesta: las entradas particulares serán del tipo "B", pero a diferencia con la lámina tipo N°265 de la DNV, el ancho de calzada será de 5m con 7 caños de 500 mm.

UNIDAD LICITACIONES IDR
Agraciada 570 - Planta Baja Edificio Comunal
Horario 8.15 a 15
Mails: licitaciones@rivera.gub.uy
unidadlicitacionesidr@gmail.com